

Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное бюджетное учреждение  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»)  
Испытательная лаборатория пищевой продукции, продовольственного сырья  
и товаров народного потребления

№ RA.RU.21ПЛ84

## СВИДЕТЕЛЬСТВО РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА № 4602

Настоящий документ удостоверяет, что образец продукции  
**Смесь сухая строительная декоративная штукатурная на цементном вяжущем для фасадных  
теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями  
торговой марки ТиМ**

*(Идентифицирующие признаки образца продукции (наименование, тип, вид, марка, размер партии, количество и т. д.))\**

предоставленный

**ООО «Технология и материалы», 346887, Россия, Ростовская область, город Батайск, улица  
Энгельса, дом 345 «Б»**

*(Наименование и адрес организации, которой выдано данное Свидетельство)\**

был подвергнут испытаниям в аккредитованной Федеральной службой по аккредитации  
испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного  
потребления по параметрам:

**удельная эффективная активность естественных радионуклидов**

*(Радиационные параметры)*

и соответствует

**первому классу материалов согласно нормативным требованиям ГОСТ 30108-94 (Приложение А)**

*(Нормативные документы - название, номер)*

**Первый заместитель генерального директора  
ФБУ «Ростовский ЦСМ»**

М.П.

(подпись)

**В. А. Романов**

(И.О. Фамилия)

Дата « 12 » апреля 2021 г.

проспект Соколова, дом 58/173, Литер А комнаты 15, 16, 17, 19, А12, А11, А9, А9.2, Литер Д комнаты 29А, 29Б, 18, 28А,  
6А, Литер Г комната 84, город Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344000  
т.: (863) 264-89-43, e-mail: labor5@yandex.ru, http://www.rostscsm.ru

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ» и  
распространяется только на образец продукции, прошедший испытания

\* ФБУ «Ростовский ЦСМ» не несет ответственности за данную информацию, представленную Заказчиком

Федеральное бюджетное учреждение  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»)

Испытательная лаборатория пищевой продукции, продовольственного сырья  
и товаров народного потребления

№ RA.RU.21ПЛ84

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
испытательной лаборатории  
*И.И. Сибирякова*  
И.И. Сибирякова  
«05» апреля 2021 г.

Страница 1  
Всего страниц 1

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4602**

Наименование образца продукции*:	Смесь сухая строительная декоративная штукатурная на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями торговой марки ТИМ
Наименование и адрес Заказчика*:	ООО «Технология и материалы», 346887, Россия, Ростовская область, город Батайск, улица Энгельса, дом 345 «Б»
Наименование и адрес организации/ИП*: (изготовителя/реализатора/продавца)	ООО «Технология и материалы», 346887, Россия, Ростовская область, город Батайск, улица Энгельса, дом 345 «Б»
Основание для проведения испытаний:	Заявление от 26.03.2021 г.
Информация об отборе образцов (проб)*:	----
Кем отобран образец*:	Образец отобран и доставлен заказчиком
Масса (количество) образца:	3,0 кг
Дата регистрации образца ИЛ ФБУ «Ростовский ЦСМ»:	26.03.2021 г.
Период проведения испытаний образца:	26.03 - 05.04.2021 г.
Нормативные документы, содержащие требования к продукции:	ГОСТ 30108-94, Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО «Прогресс», Менделеево, 2003 г., Свидетельство об аттестации МВИ № 40090.3Н700
Дополнительные сведения*:	----

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

№ п/п	Радиационные показатели	Единицы измерений	Фактическое значение показателей по результатам испытаний	Характеристика погрешности, $\pm\Delta(U)$
1.	удельная активность радия-226	Бк/кг	10	3
2.	удельная активность тория-232	Бк/кг	4	4
3.	удельная активность калия-40	Бк/кг	64	29
4.	Эффективная удельная активность	Бк/кг	21	5

Мнение: Эффективная удельная активность не более 370 Бк/кг для материалов I класса (ГОСТ 30108-94, Приложение А)

Исполнители:

Инженер-радиолог 1-й категории  
(Должность)

*Скакунова Ю.Е.*  
(подпись)

Скакунова Ю.Е.  
(Ф.И.О.)

проспект Соколова, дом 58/173, Литер А комнаты 15, 16, 17, 19, А12, А11, А9, А9.2, Литер Д комнаты 29А, 29Б, 18, 28А, 6А, Литер Г комната 84, город Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344000  
т.: (863) 264-89-43, e-mail: labor5@yandex.ru, http://www.rostscsm.ru

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ» и распространяется только на образец продукции, прошедший испытания

\* ФБУ «Ростовский ЦСМ» не несет ответственности за данную информацию, представленную Заказчиком